

中粮包装（成都）有限公司

中粮包装（成都）有限公司二期工程项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月15日，中粮包装（成都）有限公司组织召开了中粮包装（成都）有限公司二期工程项目竣工环境保护验收会，验收组由中粮包装（成都）有限公司（建设单位）、四川优千胜环境工程有限公司（验收监测报告编制单位）和邀请的技术专家组成。验收组审阅了该项目竣工环境保护验收监测报告表，核查了项目废水、废气、噪声、固废等环境保护措施落实情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告表和审批部门审批决定等要求进行验收，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中粮包装（成都）有限公司二期工程位于成都海峡两岸科技产业开发园区柳台大道466号。项目扩建生产厂房2间（1F，高7.2m），建筑面积分别为2033.34m²、842.4m²；新建生产厂房1间（4F，高31.95m），建筑面积27978.87m²；库房2栋（2号库房：4F，高31.95m；3号库房：1F，高4.95m），建筑面积737.50m²；2号倒班宿舍1栋，建筑面积2370.28m²；办公大楼（依托原有建筑办公大楼）；食堂1处，配套建设油烟净化器1套；新建生活污水预处理池1个（60m³），门卫室，建筑面积约48.50m²。

（二）建设过程及环保审批情况

中粮包装（成都）有限公司委托太原核清环境工程设计有限公司于2010年6月编制完成《中粮包装（成都）有限公司二期工程项目环境影响报告表》，并于2010年8月16日得到原成都市温江区环境保护局对该项目的批复（温环建（科）[2010]079号）。项目于2010年9月开工建设，2021年8月11日竣工。

（三）投资情况

项目实际总投资6000万元，其中环保投资25万元，环保投资比例0.42%。

（四）验收范围

本次验收范围包括主体工程、公辅工程、仓储工程、办公生活及环保设施。

二、工程变动情况

项目不涉及变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

食堂含油废水经隔油池处理后再与生活污水一同依托原预处理池处理达标后排入市政管网，经园区污水处理厂处理后排入杨柳河。

（二）废气

项目食堂油烟经油烟净化器处理后于食堂楼顶高空排放。

（三）噪声

主要噪声源为油烟净化器、空调风机、车辆噪声等，通过合理平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、种植绿植等措施降低噪声对声环境的影响。

（四）固体废弃物

项目营运期生活垃圾交由当地部门环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，项目污染物排放情况如下：

1、废气

验收监测期间，该项目所测油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表 2 标准限值。

2、废水

验收监测期间，生活污水监测结果满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 中的三级标准限值要求，氨氮、总磷监测值满足《污水排入城镇下水道标准》GB/T31962-2015 中的 B 级限值。

3、噪声

验收监测期间厂界噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类排放限值标准。

5、总量控制

项目不涉及总量控制。

五、工程建设对环境的影响

根据项目验收监测报告可知，所监测废水、废气、噪声均能实现达标排放，固废得到妥善处置，工程建设对外环境影响不大。

六、验收结论

中粮包装（成都）有限公司二期工程项目环境保护手续齐全，落实了环境影响评价及其批复提出的各项环境保护措施和要求，所监测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，无不能通过验收的情形，验收小组同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强环保设施的日常管理和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

八、验收人员信息

验收人员名单见附表。

验收人：王阳



中粮包装（成都）有限公司

中粮包装（成都）有限公司二期工程项目

竣工环境保护验收组名单

	姓名	职称（职务）	单位	电话
组长	吴苏东	总经理助理	中粮包装成都有限公司	13511693508
专家	钱波	教授	成都市环境科学研究院	13608068158
	王碧如	高工	成都市环境科学研究院	13881786729
	李瑞松	高工	成都中环境公司	13018226887
相关部门及参会人员	周勇	工程师	四川恒信环境工程有限公司	17628186919
	魏杰	工程师	中粮包装成都有限公司	184266640

